CONNECT
RÉSEAUX INDUSTRIELS

NOTRE EXPERIENCE A VOTRE SERVICE !

CONNECT Réseaux Industriels - Rue Es Perreyres 47, 1436 Chamblon **E-mail:** info@connect-ri.ch **Téléphone:** +41 79 615 61 35
Mobile : +41 79 321 42 80 **Site web:** http://www.connect-ri.ch

Chamblon, le 15 janvier 2024

SUCEVAZ : ANALYSES D'AUTOCONTRÔLE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

Inventaire récapitulatif des analyses d'eau effectuées dans le cadre de l'autocontrôle annuel.

Année de référence : **2023**

Nombre de campagne de prélèvements : **2**

Nombre d'analyses effectuées : **8**

Type d'analyse	Nombre d'analyse effectuées	Nombre d'analyses conformes	Nombre de non-conformité
Programme **partiel**	**3**	**3**	**-**
Programme **complet**	**1**	**1**	**-**
Microbiologie *	**1**	**1**	**-**
THM	**1**	**1**	**-**
Pesticides	**1**	**1**	**-**
Chlorothalonil	**1**	**1**	**-**

Récapitulatif des non-conformités

Date d'analyse N° laboratoire	Type d'analyse	Lieu de prélèvement	Paramètre(s) non-conforme(s)
-	-	-	-

** Suite à une non-conformité constatée sur le réseau d'eau potable de la commune de Mathod, une analyse de contrôle et une procédure de désinfection préventive ont été effectuées sur le réseau d'eau communal (demande de l'OFCO). Les analyses de contrôle effectuées en date du 27 octobre 2023 (124205) ont confirmé que la qualité d'eau du réseau d'eau potable de la commune de Suscévaz était conforme aux exigences en vigueur.*

CONNECT
RÉSEAUX INDUSTRIELS

Yvan DEBIEUX Frédéric CUNIN

CONNECT Réseaux Industriels Sàrl - Rue Es Perreyres 47, 1436 Chamblon **E-mail:** info@connect-ri.ch **Numéro TVA:** CHE-365.110.575
Téléphone: +41 79 615 61 35 **Mobile** : +41 79 321 42 80 **Site web:** http://www.connect-ri.ch

CONNECT RÉSEAUX INDUSTRIELS

Autocontrôle 2023 - Suivi des prélèvements

									Paramètres principaux				Paramètres secondaires			Chlorothalonil	THM
Commune	N° prélèvement	Date prélèvement	Situation	Type d'eau	Type analyse	Date rapport	ID Laboratoire	Conforme	Esch. Coli Max 0	Entéro Max 0	Germes Max 300		Turbidité max 1	Conduct. max 800	Nitrates max 40	R471811 max 100	THM max 50
SUSCEVAZ	**CT-SUC-001**	02.05.2023	**Réservoir**	eau potable	**Partiel**	09.05.2023	**119788**	**OUI**	**0**	**0**	**4**		**0.3**	**487**			
SUSCEVAZ	**CT-SUC-002**	02.05.2023	**Réservoir**	eau potable	**THM**	15.05.2023	**119789**	**OUI**									**9**
SUSCEVAZ	**CT-SUC-003**	02.05.2023	**Réservoir**	eau potable	**Chlorothalonil**	15.05.2023	**119791**	**OUI**								**50**	
SUSCEVAZ	**CT-SUC-004**	02.05.2023	**Réseau**	eau potable	**Partiel**	09.05.2023	**119790**	**OUI**	**0**	**0**	**5**		**0.46**	**480**			
SUSCEVAZ	**CT-SUC-005**	19.09.2023	**Réservoir**	eau potable	**Complet**	03.10.2023	**123163**	**OUI**	**0**	**0**	**19**		**1.9**	**446**			
SUSCEVAZ	**CT-SUC-006**	19.09.2023	**Réseau**	eau potable	**Partiel**	03.10.2023	**123161**	**OUI**	**0**	**0**	**148**		**0.5**	**441**			
SUSCEVAZ	**CT-SUC-007**	19.09.2023	**Réseau**	eau potable	**Pesticides**	03.10.2023	**123164**	**OUI**									
SUSCEVAZ	**CT-SUC-008**	27.10.2023	**Réservoir**	eau potable	**Microbiologie**	07.11.2023	**124205**	**OUI**	**0**	**0**	**2**						